



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРИГОРОДНОМУ РАЙОНУ
(362045, г.Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru, номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания 8(8672) 25-84-32)

**Предписание
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 78/3**

**вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
Детский сад №23 ст. Архонская ; законному представителю.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Пригородному району, подполковника внутренней службы Кокоева А.С. № 78 от «09» ноября 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 17.11.2021 г по 26.11.2021 г была проведена плановая выездная МБДОУ Детский сад №23 ст. Архонская , расположенного по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, ул. Ворошилова, 44, начальником ОНД и ПР по Пригородному району, подполковником внутренней службы Кокоевым Асланом Сослановичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего проверку).

совместно с:

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении указывается только выполнение

1	2	3	4	5
1	На объекте защиты не храниться техническая документация на системы противопожарной защиты	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	21.03.2022 г.	<i>Винто</i>
2	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	21.03.2022 г.	<i>Винто</i>
3	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений с отопительными приборами на газообразном топливе	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	21.03.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник ОНД и ПР по Пригородному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО- Алания,
подполковник внутренней службы Кокоев А.С.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора)

